CERTIFICATO

Produttore	CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH
Prodotto	Climacell Pure
Data della prova	18.11.2014

Schema AgBB*	**Requisito**	**Valori a norma**
Contenuto TVOC Dopo 3 giorni	≤ 10 mg/m³	✓
Sostanze cancerogene UE-cat. 1 e 2 o figure 1A e 1B Dopo 3 giorni	≤ 0,01 mg/m³	✓
Contenuto TVOC Dopo 28 giorni	≤ 1 mg/m³	✓
Contenuto SVOC Dopo 28 giorni	≤ 0,1 mg/m³	✓
Sostanze cancerogene UE-cat. 1 e 2 o figure 1A e 1B Dopo 28 giorni	≤ 0,001 mg/m³	✓
VOC con NIK (R) Dopo 28 giorni	$R_i \leq 1$	✓
VOC senza NIK Dopo 28 giorni	≤ 0,1 mg/m³	✓

*nota del traduttore: AgBB: Comitato per la valutazione sanitaria di prodotti da costruzione

Questo prodotto è stato esaminato seguendo le linee guida dell'AgBB* nella versione di Giugno 2012 secondo il metodo accreditato DIN EN ISO 16000-6 ed è risultato adatto per l'uso interno.

Istituto per la Gestione della Qualità e dell'Igiene dell'Ambiente
Weikersheim, 24.11.2014

Karl-Heinz Weinisch
Direttore dell'Istituto

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe
Gestione Qualità e Igiene Ambientale

Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH)
Fa. Karl-Heinz Weinisch
Deutschordenstr. 4/3
97990 Weikersheim

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale)
Fax: 07934-9121 – 19
E-mail: info@iquh.de
Web: www.iquh.de

Istituzioni consultive
Standard di qualità:

DGUHT e.V.
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie

VdP
Verband d. Präventionsberater kdR

BvBb
Bundesverband Bauberater kdR